

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE
NR.....

Firma producătoare: S.C. USAM GROUP S.R.L..

cu sediul în

**Str. Depozitului nr. 5, Pantelimon, jud. Ilfov, cod poștal 077145, România, Tel: 021-2301855,
Fax: 021-2300810, e-mail: cizmarul@yahoo.com; înregistrată la Camera de Comerț cu Nr.
J40/2353/2008; C.U.I.: RO 17158022**

Declarăm pe proprie răspundere că produsele noi furnizate din modelul de EIP:

**Cizme electroizolante de înaltă tensiune, clasa 2, Model M15.2 AHZC - seria,
indicată prin marcarea permanentă**

sunt în conformitate cu :

- **prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 corespunzătoare categoriei III, pentru EIP care sunt specificate la Anexa I, litera h) și domeniului de utilizare indicat în fișa de informații furnizată de producător/instrucțiuni pentru utilizatori**
- **standardele române care transpun standarde europene armonizate:**
 - **SR EN 50321-1:2018 (EN 50321-1:2018) + SR EN 50321-1:2018/AC:2018 (EN 50321-1:2018/AC:2018-08) – toate cerințele corespunzătoare pentru încălțăminte electroizolantă clasa electrică „2”, pentru curent alternativ (tensiune de încercare 20 kV c.a.),**
 - **SR EN ISO 20347:2012 (EN ISO 20347:2012) - categorie și simbol de marcare a protecției asigurate: „OB SRA”**

Produsele livrate sunt identice cu modelul care a făcut obiectul certificării prin "examinare UE de tip" (Modulul B) prevăzute la anexa V din Regulamentul (UE) 2016/425, pentru care s-a emis Certificatul de examinare UE de tip Nr. 3412/R1/EIP/25.10.2023 de către organismul de certificare notificat din:

**INCDPM București
B-dul Ghencea nr. 35 A
Sector 6, București
(organism notificat cu nr. 2756)**

Producția de EIP face obiectul procedurii de evaluare a conformității "Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii (Modulul C2)", prevăzută în Anexa VII din Regulamentul (UE) 2016/425 la organismul de certificare notificat din cadrul INCDPM București

Locul emiterii: la sediul de fabricație

Data: 25.10.2023

Administrator,
ing. Andrei Stăncescu

